

□ **Interrogazione n. 1421**

*presentata in data 14 ottobre 2013*

a iniziativa del Consigliere Marangoni

**“Tac di Osimo bloccata per interruzione da energia causa fili elettrici rosicchiati dai topi. Mancata derattizzazione presso l’Ospedale SS. Benvenuto e Rocco”**

a risposta scritta

Premesso che:

- nel reparto di radiologia dell’Ospedale di Osimo si è verificata l’interruzione del servizio di diagnostica con la Tomografia Assiale Computerizzata;
- l’intero reparto di radiologia per diverse ore ha funzionato “a scartamento ridotto” causa un guasto nell’impianto elettrico;

Premesso ancora che:

- con l’arrivo dei tecnici elettricisti e con l’apertura del quadro relativo all’impianto elettrico del reparto, si è avuta la sgradita sorpresa dovuta a cavi e fili elettrici rosicchiati dai topi;
- all’interno del pannello di controllo sono stati rinvenuti anche escrementi di questi roditori che hanno comprovato l’esatta origine del guasto;
- a seguito dell’evento è scaturito il fatto che l’Ospedale di Osimo non risulta più a norma con la necessaria derattizzazione dell’intero nosocomio;
- l’appalto con la ditta esecutrice della derattizzazione risulta scaduto e le dovute azioni di bonifica sospese da tempo;

Considerato inoltre che:

- un Presidio Sanitario dovrebbe, per primo tra tutte le strutture pubbliche, essere considerato come sicuro dal punto di vista igienico-sanitario;
- all’interno dell’Ospedale si curano patologie anche gravi che necessitano di un accurato rispetto del protocollo sulle norme di igiene e profilassi;
- eventuali contaminazioni, da reparti sottostanti verso i reparti superiori sono possibili con modalità differenti e con i più svariati vettori;
- molteplici sono anche i piccioni che frequentano l’esterno del palazzo che ospita l’Ospedale i quali spargono escrementi anche su davanzali o in cortili del medesimo;

SIINTERROGA

l’Assessore competente per conoscere:

- le motivazioni della mancata derattizzazione dell’Ospedale di Osimo;
- se è stata accertata la presenza di topi anche in locali dove avviene la manipolazione e preparazione degli alimenti, come ad esempio cucine, mense, dispense e locali di deposito carrelli pasti e scatolame;
- quali strumenti si intendano mettere in atto per scongiurare episodi analoghi se non altri ancor più gravi;
- se non intenda effettuare con urgenza la redazione di un capitolato di gara unico che comprenda un efficace servizio di disinfestazione, derattizzazione e bonifica da volatili sia all’interno del presidio, sia nelle aree esterne di pertinenza dell’Ospedale.

