

Tipologia	Temp. Aria °C	Umidità Relativa %	Illuminazione medio lux	Ricambio aria-vol. amb./ora	Velocità max aria m/sec (1)	Livello massimo rumore ambiente dB A (2)	Locali
Impianti	16 – 20	50	200	(3)	0,15	40	Sala di attività
	18 – 22	50	150	5	0,15	40	Spogliatoi (5)
	22	70	80	8	0,15	50	Docce (6)
	22	60	80	5 - 8	0,15	40	Servizi igienici
	20	50	200	2.5	0,15	40	Pronto
	20	50	200	1.5	0,15	40	soccorso
	20	50	200	1	0,20	40	Uffici
	16	50	100	0.5 – 1	0,25	50	Atrio
	20	50	150	0.5	0,20	40	Magazzini
							Locali vari
Sala di attività con vasche	28	70	200	(4)	0.15	40	Sala di attività

Note:

(1) I valori si riferiscono al caso di ventilazione 1 artificiale. Per la sala di attività si intendono validi per tutto il volume interessato al gioco (attrezzi compresi); per gli altri locali fino ad una distanza minima di m. 2 dalle persone;

(2) Il livello di rumore è quello prodotto dalle apparecchiature e impianti tecnici installati nei locali;

(3) Almeno 20 m3/ora/persona al massimo affollamento e comunque non meno di 1 volume ambiente all'ora;

(4) 50 m3/ora per ogni m2 di vasche servite;

(5) Indicativamente la temperatura dell'aria negli spogliatoi è opportuno sia superiore di 2 – 4 °C a quella della sala di attività;

(6) La temperatura dell'acqua delle docce, all'erogazione, non deve essere inferiore a 37° C e non superiore a 40° C, se premiscelata; la temperatura dell'acqua calda miscelabile non deve superare i 48° C.